

И П Г «СтройВентСтиль»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7723779832 КПП 772301001 р/с 40702810400520000138 в ОАО "ОТП Банк"
к/с 30101810000000000311 БИК 044525311 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2А

Президенту НПО ВОДГЕО

доктору т.н., профессору

Куранову Николаю Петровичу

Отзыв

об использовании установки очистки воды мембранного типа.

Установка по очистке воды от органических соединений подземных вод, установлена в охотхозяйстве недалеко от п. Садки, Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края.

Присутствие в данном регионе растворенных в воде органических соединений, в данном случае гуминовых кислот, придает воде цветность до 160 градусов, что не позволяет использовать ее для питьевого водоснабжения. Технология по очистке воды включает в себя предварительный песчаный фильтр и мембранную установку использующую нанофильтрационные элементы. Установка работает с 2004 года, с постоянным качеством очистки воды до 10 градусов цветности. Вследствие невысокого значения жесткости, установка не требует частых промывок и может работать в постоянном режиме не менее года.

Промывка мембран производится раствором лимонной кислоты, восстанавливающим полную пропускную способность мембран. За 9 лет работы случаев ухудшения качества очищенной воды не было. Рекомендуем использовать данную технологию для повышения качества воды по показателям цветности и мутности воды.

Коммерческий директор

ООО Инженерно-производственная группа «СтройВентСтиль»

Аверкин Игорь Владимирович



М.Т. +7-918-999-88-70, e-mail: iaverkin@admpd.com