



Государственный Комитет
Российской Федерации по рыболовству
Федеральное государственное учреждение
«Центральное бассейновое управление
по охране, воспроизводству рыбных
запасов и регулированию рыболовства»
ФГУ «ЦЕНТРРЫБВОД»

Адрес: 170000, г. Тверь,
ул. Вокзальная, 1

Телефоны:
33-35-91; 33-92-85; 33-24-27; 33-92-84

Телефакс: 33-25-30

E-mail water@tvcom.ru

10.12.2003 № 05-17/2757
На № _____ от _____

Московское государственное
унитарное предприятие
МПП «Мосводоканал»

Главному инженеру

РЕЦЕНЗИЯ-ОТЗЫВ

О разработках фирмы «ДАР/ВОДГЕО» в области рыбозащитных устройств (РЗУ)

Фирма «ДАР/ВОДГЕО» организована на базе комплексного института НИИ ВОДГЕО в качестве предприятия для реализации научно-исследовательских и проектно-технологических разработок института.

На протяжении ряда лет специалисты ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» участвуют в работах по обоснованию и проектированию рыбозащитных устройств для водозаборов различного назначения и конструктивного оформления, а также в работах по реконструкции и проектированию непосредственно водозаборных сооружений. Ряд работ выполнен на водотоках, подведомственных ФГУ «Центррыбвод». В частности, это РЗУ для водозаборов Тверской ТЭЦ-1 (ОАО «Тверьэнерго», р. Волга), предприятия ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (р. Оскол, приток р. Дон), МУП «Шебекинские теплосети» и ТЭЦ (р. Нежеголь), МУП «Водоканал» г. Тулы и др. объектов. Перечисленные разработки РЗУ прошли согласование в Центррыбводе и его структурных подразделениях. На нескольких построенных сооружениях при контроле и участии госинспекторов рыбоохраны проведены совместные исследования и рабочие испытания по определению рыбозащитной эффективности РЗУ.

Технические решения, рыбохозяйственные и рыбоводно-биологические обоснования, рабочие проекты РЗУ, предоставляемые ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» на согласование, были выполнены в соответствии с законодательными, нормативными документами и СНиПами. Эффективность рыбозащиты на построенных сооружениях, определенная результатами инспекторских проверок и испытаниями, соответствует нормативной (70%) и выше. В частности, эффективность рыбозащиты РЗУ Оскольского электрометаллургического комбината составила 96,30%.

Специалисты ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» участвовали в организованных ФГУ «Центррыбвод» совещаниях – семинарах руководителей и ихтиологов областных госинспекций рыбоохраны с докладами о конструкциях РЗУ, новых разработках в области рыбозащиты, привлекались для консультаций по конкретным вопросам.

ФГУ «Центррыбвод» считает, что фирма «ДАР/ВОДГЕО» обладает совершенными технологиями разработки, проектирования и внедрения различных высокоэффективных конструкций РЗУ для водозаборных сооружений разной производительности и способна выполнить поставленные задачи.

Зам. начальника ФГУ «Центррыбвод»

Л.В.Молодцова